

TISKOVÁ ZPRÁVA



8.9.2011

Práce na odstranění následků havárie ukončeny

Podzimními kontrolami krajský úřad zakončuje každoroční kolečko po zařízeních zařazených do režimu zákona o prevenci závažných havárií společně s ostatními složkami integrované kontroly. Tento rok kromě rutinní kontroly bezpečnostní dokumentace dohlíží i na likvidaci havárie.

Šlo o provoz společnosti ČEPRO, středisko Šlapanov, kde došlo k přetlakování podzemní nádrže s benzínem a následné destrukci její střechy, ke které došlo 31. ledna letošního roku. Havárie byla ohlášena v souladu s vnitřním havarijním plánem a plánem vyzoomění, HZS kraje Vysočina nebyl požádán o součinnost. Touto havárií došlo pouze ke škodě na majetku společnosti, nedošlo však naštěstí ke škodě na životním prostředí.

V době kontroly provedené dne 6.9. 2011 byly již ukončeny práce na odstranění následků havárie. Likvidaci zajišťuje společnost DEKONTA a.s. a Vodní zdroje Chrudim. Kontrola byl prezentován znalecký posudek č.19.11 ve věci posouzení protiexplozní pojistky a stanovení možného názoru na příčinu fyzikálního výbuchu nádrže 239/6.

V posudku se konstatuje, že téměř jistou příčinou destrukce nádrže bylo zamrznutí protiexplozní pojistky. Před nehodou byla nádrž vycištěna, vytřena a ponechána prázdná. V mrazivém počasí pak byla napouštěna benzínem a vytlačovaná vodní pára zamrzla na protiexplozní pojistce. Tlak benzínových par dalším napouštěním způsobil destrukci střechy. Nedošlo tedy k selhání obsluhy ale šlo o nehodu.

Bezprostředně po havárii byla na základě příkazu provozního ředitele provedena kontrola funkčnosti systému odvodu par z nádrží na všech skladech společnosti ČEPRO, a.s. Organizačním opatřením bylo stanoveno pravidlo nečištění nádrží v zimním období.

Nyní probíhá systematické hodnocení rizik nádrže metodou HAZOP, ze které vyplynou návrhy na další opatření. Tyto budou předloženy managementu společnosti ČEPRO, a.s. k posouzení, stejně jako další osud poškozené nádrže.